



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Рязанской области**

Островского ул., д.51-А, г.Рязань, 390035

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: rzn@uprn62.ru <http://www.62.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 28.04.2022 г. №84-03

МБОУ «Школа №38», 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД, СВЯЗИ
УЛИЦА, 17 А

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Рязанской области

Жучковой Еленой Викторовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

на основании

решения о проведении выездной проверки от 18.04.2022г. №294

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» апреля 2022 г. №108-03
в отношении МБОУ «Школа №38» ИНН: 6230029982; ОГРН: 1036210002432.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Нарушение требований ст.ст.11, п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по адресу 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД, СВЯЗИ УЛИЦА, 17, А в помещениях коридоров на 1 и 2-м этажах, в санитарном узле для девочек на 2-м этаже оконные рамы в ветхом состоянии: деревянные конструкции просели, на рамах и подоконниках краска потрескалась, имеются щели и перекосы на подоконниках, 70 % оконных рам не раскрываются, заменить треснутые стекла, провести чистку оконных стекол и мытье рам с уличной

стороны не представляется возможным, на стеклах с уличной стороны видимое загрязнение в ветхих окнах не раскрываются фрамуги для обеспечения возможности проветривания помещений.

2. Нарушение требований ст.ст.11, 24 п.1.,28 п.1 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., п.п. 2.5., 2.5.1.,2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» внутренняя отделка помещений не отвечает требованиям санитарных правил:

- по адресу 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД, СВЯЗИ УЛИЦА, 17, А в санитарном узле для девочек на 2 м этаже, в столярной мастерской, в помещении для хранения уборочного инвентаря внутренняя отделка стен, пола, потолков не гладкая, с дефектами, выбоинами, трещинами, нарушением целостности плиточного покрытия, в столярной мастерской полы и стены в ветхом состоянии: деревянные полы с щелями, покраска слоятся, стены в трещинах и пыльном налете. Нарушение целостности и имеющиеся дефекты внутренней отделки в указанных помещениях общеобразовательной организации не допускают качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.

- по адресу 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД 1-Я МЕХАНИЗАТОРОВ, 25,а в учебном кабинете 1 В класса требуется ремонт потолка в связи с ветхостью (внутреннее покрытие выполнено из дранки и штукатурки), отмечаются дефекты в отделке по периметру потолка (трещины и неровности), трещины по поверхности потолка.

3. Нарушение требований ст.ст.11, 24 п.1.,28 п.1 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., п.п.2.8.5., 2.8.6., 2.8.9.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по адресу 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД, СВЯЗИ УЛИЦА, 17, А в столярной мастерской система общего потолочного освещения помещения не отвечает требованиям, светильники устаревшей марки ШОД с неисправностями: с деформированной и местами ржавой конструкцией для светорассеивания, создают шум при включении, имеются неработающие лампы.

по адресу 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД 1-Я МЕХАНИЗАТОРОВ 25,а в учебном кабинете 1В класса для общего освещения кабинета используются светильники устаревшей модели: потолочные светильники типа «матовый шар» без светорассеивающей конструкции плафона.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МБОУ «Школа №38» 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД, СВЯЗИ УЛИЦА, 17, А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений):

1.Обеспечить замену ветхих оконных рам и подоконников в помещениях коридоров на 1-м и 2-м этажах, в санитарном узле для девочек на 2-м этаже для обеспечения возможности проветривания помещений, чистки стекол, мытья рам, замены треснувших оконных стекол по адресу 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД, СВЯЗИ УЛИЦА, 17,А основание - ст.ст.11, п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.2., 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок до 20.10.2023г.

2. Обеспечить внутреннюю отделку в помещениях (стен, полов, потолков) в санитарном узле для девочек на 2 м этаже, в столярной мастерской, в помещении для хранения уборочного инвентаря по адресу 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД, СВЯЗИ УЛИЦА, 17,А в учебном кабинете 1 В класса (потолка) по адресу 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД 1-Я МЕХАНИЗАТОРОВ 25,а в гладкую, без дефектов и повреждений, допускающую качественную уборку влажным способом и дезинфекцию – основание ст.ст.11, 24 п.1.,28 п.1 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., п.п. 2.5., 2.5.1.,2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения - 20.10.2023г.

3. Обеспечить освещение помещений системой светильников общего освещения отвечающих требованиям санитарных правил в столярной мастерской (исправной системой освещения) по адресу 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД, СВЯЗИ УЛИЦА, 17,А, в помещении кабинета 1В класса (с рассеивающей конструкцией светильника) по адресу 390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД 1-Я МЕХАНИЗАТОРОВ 25,а – основание ст.ст.11, 24 п.1.,28 п.1 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., п.п.2.8.5., 2.8.6., 2.8.9.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - 20.10.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Школа №38» (законный представитель юридического лица – директор МБОУ «Школа №38» Каширская И.В.)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-
эксперт отдела санитарного
надзора Управления
Роспотребнадзора по
Рязанской области



Жучкова Е.В.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» апреля 2022 г.



(подпись)

Каширская И.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №38»

ОГРН 1036210002432 ИНН 6230029982 КПП 623001001

18.10.2023

390047, г. Рязань, ул. Связи, д.17А
тел./факс(4912)28-88-64, e-mail:
sh38.ryazan@ryazangov.ru

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по Рязанской обл.
Сараевой Л.А.

Администрация МБОУ «Школа № 38» сообщает о частичном выполнении пунктов предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области № 84-03 от 28.04.2022 г.

№ п/п	Нарушения санитарного законодательства	Срок исполнения	Выполненные мероприятия
1.	На основании ст.ст.ст.11, п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.7.2., 2.8.3. СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по адресу 390047, Рязанская область, город Рязань, улица Связи, 17А Обеспечить замену ветхих оконных рам и подоконников в помещениях коридоров на 1-м и 2-м этажах, в санитарном узле для девочек на 2-м этаже для обеспечения возможности проветривания помещений. Чистки стекол, мытья рам, замены треснувших оконных стекол.	20.10.2023г	По мере выделения денежных средств. Администрацией направлены письма в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани с просьбой выделить средства от 02.08.2022г. №312 от 11.10.2023г. № 270
2.	На основании ст.ст.ст.11, п.1 ст. 24, п.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Обеспечить внутреннюю отделку в помещениях (стен, потолков, полов) в санитарном узле для девочек на 2-м этаже, в столярной мастерской, в помещении для хранения уборочного инвентаря по адресу 390047, Рязанская область, г. Рязань ул. Связи д.17А, в учебном кабинете начальных классов (потолка) по адресу 390047, Рязанская область, г.Рязань, ул.1-я Механизаторов, д.25а.	20.10.2023г.	Предписание исполнено частично. Помещение для хранения уборочного инвентаря отремонтировано, проведена внутренняя отделка (потолок, стены, пол). По мере выделения денежных средств. Администрацией направлены письма в управление

			образования и молодежной политики администрации города Рязани с просьбой выделить средства от 02.08.2022г. № 312 от 05.07.2023г. № 412 от 11.10.2023г. № 270
3.	<p>На основании ст.ст.11, 24 п.1.,28 п.1 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.199г., п.п.2.8.5.,2.8.6., 2.8.9. СП 2.4.3.648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по адресу 390047, Рязанская область, г. Рязань ул. Связи д.17А, 390047, Рязанская область, г. Рязань, ул. Механизаторов. д.25А. Обеспечить освещение помещений системой светильников общего освещения отвечающих требованиям санитарных правил в столярной мастерской (исправной системой освещения), в помещении кабинета начальных классов (позиция № 5 на поэтажном плане) по адресу 390047, Рязанская область, г. Рязань, ул. Механизаторов д.25а, в гладкую без дефектов и повреждений, допускающую качественную уборку влажным способом и дезинфекцию.</p>	20.10.2023г.	<p>В помещении начальных классов по адресу г. Рязань ул.Механизаторов д.25а установлены дополнительные светильники на стенах и около доски. По мере выделения денежных средств. Администрацией направлены письма в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани с просьбой выделить средства от 02.08.2022г. № 312 от 05.07.2023г. № 412 от 11.10.2023г. № 270</p>

Директор школы



И. В. Каширская